

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	04	2021	404 382
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		ORDEN MAV 75 2021 182	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707852487	SOTALIN SOTALIN HERNAN EDISON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA 10 SOTALIN SOTALIN HERNAN EDISON PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE MARZO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO DGAC-CTSA-2021-0217-M Y AUT HOJA DE RUTA SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN FÍSICA PRESENTADA ORDEN DE PAGO Nro. MAV 75 2021.

*Ord. Ded. 404
MAV-75*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	014	04	2021
				No. Original
				382
				382
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		ORDEN MAV 75 2021
				No. Expediente
				182

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707852487 SOTALIN SOTALIN HERNAN EDISON					



AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA 10 SOTALIN SOTALIN HERNAN EDISON PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE MARZO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO DGAC-CTSA-2021-0217-M Y AUT HOJA DE RUTA SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN FÍSICA PRESENTADA ORDEN DE PAGO Nro. MAV 75 2021.

Aut

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

MAV - 75 - 2021

55

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: SOTALIN SOTALIN HERNAN EDISON C.I. 1707852487

GRUPO OCUPACIONAL: ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA

COMISIÓN A: ESMERALDAS


INICIO: 22-mar-21

FIN: 26-mar-21

DIAS:	4	80,00	320,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		224,00	229,00
30%		96,00	

VALOR A PAGAR: 320,00


ELABORADO POR: VIOLETA GODOY
 RESPONSABLE DE VIÁTICOS


REVISADO POR: LCDA. CATTY SARAGURO
 CONTADORA GENERAL

APROBADO POR: MGS. EDGAR BOLAÑOS
 DIRECTOR FINANCIERO

Quito 12-04-2021

320,00
221,00
Fac: 229,00
Pagos: 320,00



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando NroDGAC-DSNA-2021-0306-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/3/2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOTALIN SOTALIN HERNAN EDISON CI:1707852487		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ELECTRICIDAD AERONAUTICA RADAR MONJAS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 22/3/2021	HORA SALIDA (hh:mm) 09H30	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 26/3/2021	HORA LLEGADA (hh:mm) 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. PAUL MIRANDA Y TCCO. PATRICIO ABRIL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SE VIAJA AL AEROPUERTO LATACUNGA, LLEVAR EL REGULADOR (RCC), 30KVA Y TRANSPORTAR AL AEROPUERTO ESMERALDAS, DONDE SE REALIZARÁ EL MONTAJE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE CAPACIDAD 30KVA, PARA HABILITAR EL CIRCUITO DE PISTA Nro. 2 y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PISTA. MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA DEL TERMINAL Y RADIOAYUDAS, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y OTROS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO - LATACUNGA	22/3/2021	09H30	22/3/2021	10H30
TERRESTRE	DGAC	LATACUNGA - ESMERALDAS	22/3/2021	11H00	22/3/2021	17H00
TERRESTRE	DGAC	ESMERALDAS - QUITO	26/3/2021	11H00	26/3/2021	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8047215200
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ING. HERNAN EDISON SOTALIN S.
ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA

*NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.*

FIRMAS DE APROBACIÓN

 SR. MGS. EDGAR PATRICIO ÁLVAREZ ROJAS DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	 SR. ABG. MARCELO ISCH SOLINES COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido
02
12-04-21



Memorando Nro. DGAC-CTSA-2021-0217-M

Quito, D.M., 07 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: ALCANCE al memorando Nro. DGAC-CTSA-2021-0210-M, Justificación pago de viáticos comisión cumplida, aeropuerto Esmeraldas.

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. DGAC-CTSA-2021-0210-M, de fecha 02 de abril de 2021, en el cual se presentó la justificación para el pago de viáticos de comisión de servicios cumplida por los señores ingenieros Hernán Sotalin y Richard Miranda, y por el técnico señor Patricio Abril, servidores del Área CNS Electricidad Aeronáutica y Electrónica AIMS, en el aeropuerto Carlos Concha Torres de la ciudad de Esmeraldas, desde el día lunes 22 hasta el viernes 26 de marzo de 2021, y considerando que el Área Financiera no recibió la documentación habilitante, debido a que el sistema de viáticos de la DGAC no se encontraba habilitado en las fechas en las cuales se presentó la emergencia de fallas en los sistemas de energía eléctrica y estaciones radioayudas, razón por la cual se realizó la comisión para reparación y soporte técnico en los equipos de los sistemas eléctricos y de radioayudas instalados en dicho aeropuerto.

En virtud a todo lo expuesto, agradeceré a usted señor, Director Financiero Encargado, disponer a quien corresponda realice las gestiones de pago de viáticos a los mencionados funcionarios CNS, de la comisión cumplida en el aeropuerto Esmeraldas, en los días indicados.

Adjunto remito en forma física la documentación de respaldo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sr. Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Richard Paul Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Hernán Patricio Abril Mayorga
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-12 14:04:50 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CTSA-2021-0217-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines, Coordinador Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno., Director Financiero, Encargado, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	ALCANCE al memorando Nro. DGAC-CTSA-2021-0210-M, Justificación pago de viáticos comisión cumplida, aeropuerto Esmeraldas.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-04-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-04-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Patricio Enrique Garcés Mancheno. (DGAC)	2021-04-07 16:33:52 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	0	Estimada Viole favor tener en cuenta en los expedientes
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2021-04-07 13:58:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2021-04-07 13:58:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2021-04-07 13:58:01 (GMT-5)	Registro	Patricio Enrique Garcés Mancheno. (DGAC)	0	


 Autorizada
 7-04-21



Memorando Nro. DGAC-CTSA-2021-0210-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: Justificación pago de viáticos comisión cumplida, aeropuerto Esmeraldas.

De mi consideración:

Mediante el memorando adjunto Nro. DGAC-DSNA-2021-0306-M, de 12 de marzo de 2021, el señor Director de Servicios de Navegación Aérea autorizó a los funcionarios: ingenieros Hernán Sotalín, Richard Miranda y Técnico Patricio Abril, servidores de las Áreas CNS Electricidad Aeronáutica y Electrónica AIMS, para cumplir la comisión de servicios en el aeropuerto Carlos Concha Torres de la ciudad de Esmeraldas, los días 22 al 26 de marzo de 2021, a fin de efectuar reparaciones y mantenimiento programado en los equipos de los sistemas eléctricos y de radioayudas.

En virtud a lo expuesto, agradeceré a usted, Señor Director Financiero, disponer a quien corresponda tramite el pago de viáticos por comisión cumplida de servicios que los mencionados funcionarios CNS realizaron en el aeropuerto Esmeraldas, en los día indicados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS

Anexos:
- dgac-dsna-2021-0306-m0354425001617285223.pdf

Copia:

- Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera
- Sr. Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin
Analista CNS para la Navegación Aérea I
- Sr. Ing. Richard Paúl Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea I
- Hernán Patricio Abril Mayorga
Técnico CNS para la Navegación Aérea
- Srta. Tlga. Marianeia Ayala Coronel
Oficinista
- Lcda. Laura Lorena Ramírez Minchala
Secretaria



Memorando Nro. DGAC-DSNA-2021-0306-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Richard Paúl Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Hernán Patricio Abril Mayorga
Técnico CNS para la Navegación Aérea

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS PARA
HABILITAR ILUMINACION DE PISTA, MANTENIMIENTO GRUPOS
ELECTROGENOS Y REACTIVAR SISTEMA ILS/DME.

De mi consideración:

En base del memorando Nro.DGAC-SETN-2021-0174-M, mediante el cual se informa que el sistema de iluminación de pista del aeropuerto de Esmeraldas se encuentra fuera de servicio por falla en uno de los reguladores de corriente constante, luego de rehabilitar uno de los existentes del antiguo sistema de iluminación del aeropuerto de Latacunga, y toda vez que continúa inoperativo el sistema ILS/DME, la Dirección de Servicios de Navegación Aérea **AUTORIZA** a ustedes, señores funcionarios CNS, para cumplir las siguientes actividades, durante la comisión de servicios programada:

- Ingenieros Hernán Sotalín y Paúl Miranda.- Reemplazar el regulador defectuoso y realizar el mantenimiento de la iluminación así como de los grupos electrógenos. Para efecto de éste último, el ingeniero Sotalín deberá gestionar los respectivos filtros y suministros.
- Señor Patricio Abril.- Limpieza de sistema radiante y reactivación subsistema LOC/ILS, chequeo subsistemas GP y DME.

Para el efecto, deberán tramitar la comisión de servicios respectiva a desarrollarse del 22 al 26 de marzo del 2021, misma que inicia en Quito con destino intermedio Latacunga y posterior hacia Esmeraldas.

Finalmente, comunico que se ha coordinado con el ingeniero Álvaro Toapanta, del aeropuerto de Latacunga, el apoyo para embarcar el regulador en el vehículo que los transportará hacia el destino final mencionado.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edgar Patricio Alvarez Rojas
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.
ÁREA CNS AYUDAS VISUALES Y ELECTRICIDAD AERONÁUTICA.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMISIÓN DE SERVICIOS AEROPUERTO ESMERALDAS.

1. ANTECEDENTES.

El servidor CNS del aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres de la ciudad de Esmeraldas, remite en el informe técnico que se encuentra fuera de servicio el regulador de corriente constante capacidad 20KVA, marca YOUYANG, equipo que provee energía eléctrica y control en el circuito de iluminación de pista Nro. 2, además se realizará el mantenimiento programado cambio de aceite, filtros, pruebas y mediciones de voltaje en los grupos electrógenos de emergencia en el bloque técnico y torre de control correspondientes al terminal del aeropuerto y radioayudas.

2. OBJETIVOS.

Instalar y habilitar el regulador de corriente RCC capacidad 30KVA, el mismo que dotará de energía eléctrica al circuito de iluminación de pista del aeropuerto.

Realizar los trabajos correctivos en la red de la acometida eléctrica en media tensión del sistema de iluminación de pista.

Mantenimiento programado en los grupos electrógenos de emergencia del bloque técnico y torre de control correspondientes al terminal del aeropuerto y radioayudas.

3. INTEGRANTES.

Ing. Hernán Sotalin.

Ing. Paul Miranda.

Tcco. Patricio Abril.

4. MEDIO DE TRANSPORTE. Terrestre DGAC.

- Transportar el equipo regulador de corriente constante (RCC), capacidad 30 KVA y cable eléctrico 8AWG, 5000V.
- 5 KIT de conectores de primarios CK1 y 2 Cintas aislantes 23M y 33M de 3M.
- 12 Galones de aceite CAT DEO 15W50, CI-4, varios tipos de filtros de aceites, combustible y de aire.
- 10 galones de refrigerante.
- Herramientas eléctricas y equipos de medición.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

Lunes 22 de marzo de 2021.

Viaje Quito – Latacunga -Esmeraldas.

Presentación con el Administrador de Aeropuerto e informar de los trabajos a ejecutar para habilitar el sistema de iluminación de pista del aeropuerto y mantenimiento a los grupos electrógenos de emergencia.

Revisión y análisis del circuito eléctrico del sistema de iluminación de pista en el bloque técnico.

Martes 23 de marzo de 2021.

Autorización para ingresar a las instalaciones del bloque técnico y pista activa.

Desconectar energía eléctrica del sistema de iluminación de pista maniobras en el bloque técnico.

En el bloque técnico se realizará la revisión del sistema de iluminación de pistas del aeropuerto y se realizará el montaje, instalación, conexiones, ajuste eléctrico, control y pruebas de funcionamiento del regulador de corriente constante (RCC) de 30KVA.



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. DGAC-DSNA-2021-0306-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/3/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOTALIN SOTALIN HERNAN EDISON CI: 1707852487	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE ELECTRICIDAD AERONAUTICA RADAR MONJAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. HERNAN SOTALIN - ING. RICHARD MIRANDA.TCCO. PATRICIO ABRIL-SR. ARMANDO AYERVE.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realiza el montaje e instalación del regulador de corriente constante (RCC), marca CROUSE HINDS/FFA-L829, capacidad 30KW/215VAC, queda habilitado, modo manual, en el circuito de pista Nro.2, se realiza la revisión y reparación en un tramo de la acometida eléctrica en media tensión, y pruebas de funcionamiento y mediciones de voltaje del sistema de iluminación de pista. El mantenimiento programado en el Grupo electrógeno MD-410, marca Modasa, capacidad 581,3KVA y en el grupo electrógeno MP-180, capacidad 229KVA, que provee energía eléctrica de emergencia al terminal de pasajeros, torre de control, estación radioayudas (DVOR, ILS/DME/GP) y sistemas de iluminación de pista.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	2849	HOTEL TACHINA (HOSPEDAJE)	140,00
2	521	RESTAURANTE MONCHITO	15,00
3	1107	PICANTERIA DON LEO	74,00
TOTAL JUSTIFICADO			229,00

FECHA dd-mmm-aaa	22/3/2021	26/3/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H30	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC- 439	QUITO -LATACUNGA	22/3/2021	10h30	22/3/2021	12h00
TERRESTRE	DGAC- 439	LATACUNGA-ESMERALDAS	22/3/2021	12h30	22/3/2021	18h30
TERRESTRE	DGAC- 439	ESMERALDAS-QUITO	26/3/2021	10H00	26/3/2021	16H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO HERNAN EDISON SOTALIN SOTALIN ING. HERNAN EDISON SOTALIN S. ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA.	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO EDGAR PATRICIO ALVAREZ ROJAS SR. MGS. EDGAR PATRICIO ALVAREZ ROJAS DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Recibido
DES
12-04-21

HOTEL TACHINA

ORTIZ RODRIGUEZ ADOLFO

Dirección: 25 De Diciembre Y Juancillo Tachina
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

Email: adolfoortiz@yahoo.es

TELÉFONO: 062-475154 /

0994784332

Esmeraldas - Ecuador

Documento Categorizado No



FACTURA

002-001

N° 000002849

R.U.C. 0800387961001

Aut. SRI. #1127247107

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	26	03	2021

Sr. HERNÁN SOTALIN

Direc. QUITO

RUC: 1707852487 Guía de Remisión:

Detalle


CANT.	DETALLE	V. UNIT.	Valor Total
4	NOCHES DE NOCHE DAF 061221 A 125 25 MARZO DE 2021	31,25	125

FORMA DE PAGO	Documento Categorizado No	SUBTOTAL 12 %
ELECTIVO		Subtotal 0 %
DINERO ELECTRONICO		Descuento
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Sub total <u>125.00</u>
OTROS		IVA 12 % <u>15.00</u>
		VALOR TOTAL <u>140.00</u>

Firma Autorizada

"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 18/10/2020 V. Hasta 18/10/2021 del 2801 al 3000 C. Emisor O. Adquiriente

Recibi Conforme



RESTAURANTE MONCHITO

MOREIRA MACIAS JOSE RAMON
R.U.C. 1304451717001

FACTURA
N° 001-001-00

0000521

Matriz y Estab. BARRIO 9 DE OCTUBRE
CALLE SIMON PLATA TORRES S/N Y
CRISANTO VEGA - LA CONCORDIA

AUT. SRI. 1127911806

Fecha de Emisión	D	M	A
	22	03	2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE	<u>Hernan Sotalin</u>	
RUC:	<u>1707852487</u>	TELEFONO:
DIRECCION:	<u>Quito</u>	
		GUIA DE REMISION

CANT.	PRODUCTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion.	13,39	13,39

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	CHEQUE	TRANSFERENCIA	OTROS	SUB-TOTAL 0%
					SUB-TOTAL 12 % <u>13,39</u>
					I.V.A. 12 % <u>1,61</u>
					TOTAL \$ <u>15,00</u>

IMP. INTRIAGO - 2726 206 - Intriago Sánchez Reimundo Abad - RUC 1301134753001 - AUT. 2170
Fecha Autorización: 04/ MARZO / 2021 - Fecha Caducidad: 04/ MARZO / 2022
Secuencia Autorizada: de 501 al 600 - ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

PICANTERIA DON LEO

Macias Rezabala Pedro Ricarte

Dirección: Tachina 12 de Octubre N3 y Eugenio
Bautista Telf. 0990158254 / 0968363251

ESMERALDAS - ECUADOR "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Ruc: 0927041178001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
AUT. SRI: 1127978952 FACTURA 0001107
001 001 00

Cliente:	<u>Hernan Sotalin</u>
Fecha:	<u>26-Marzo-2021</u> Vef.:
Ruc:	<u>1707852487</u> Direc.: <u>Quito</u>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion del 23 al 26 de Marzo de 2021		
3	Arroz morivero	8,93	26,79
4	Desayunos completos	5,36	21,44
2	Ceviches de Comaron	7,14	14,28
4	Jugos de Frutos	0,89	3,57

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 12%
ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	Subtotal 0 %
TARJETA DE CREDITO - DEBITO	DESCUENTO
OTROS	Sub total <u>66,07</u>
	IVA 12% <u>7,93</u>
	VALOR TOTAL <u>74,00</u>

"IMPRESA SARIITA" Soto Cacerenas Daniel Ricardo RUC 0800799538001 Auto. 1957 F. de Imp. 17 de 06 del 2021 Imp. 1101 - 1200
Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 0969881284



Memoranda Nro. DGAC-SETN-2021-0259-M

Esmeraldas, 30 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Infraestructura Aeroportuaria

ASUNTO: COMISION DE SERVICIOS AEROPUERTO DE ESMERALDAS.

De mi consideración:

Me permito informar a usted señor Director de Infraestructura Aeroportuaria, que señores Ing. Hernán Sotalin, Ing. Richard Miranda, Patricio Abril, Armando Ayerve se presentaron en camioneta DIMAX Placa PEI1438 con identificación 439 en esta administración el día 22 de marzo del 2021, fin cumplir comisión de servicios y finalizó el día 26 de marzo del 2021, una vez cumplida comisión de servicio en el Aeropuerto de Esmeraldas.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marcos Antonio Gavela Mora
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sr. Mgs. Edgar Patricio Alvarez Rojas
Director de Servicios de Navegación Aérea

Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome
Directora Administrativa

Sr. Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Richard Paúl Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Hernán Patricio Abril Mayorga
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar
Chofer

Ing. Luis Rodrigo Ulloa Lara
Analista de Meteorología Aeronáutica 1



MARCOS
ANTONIO
GAVELA MORA



INFORME TECNICO Nro. AVE-002-2021.

Aeropuerto/ Estación:	AEROPUERTO ESMERALDAS	Fecha inicio Actividades:	22-03-2021	Duración (días):	05
		Fecha fin Actividades:	26-03-2021		
TIPO DE COMISION (marcar con una X)	Mantenimiento Programado:			Verificación aérea:	
	Mantenimiento Correctivo:	X		Otras :	
Medio de Transporte:	Terrestre	Participantes de la comisión:	Ing. Hernán Sotalin e Ing. Richard Miranda.		

I. ANTECEDENTES.

En referencia al memorando Nro.DGAC-DSNA-2021-0306-M emitido por el Señor Director de Servicios de Navegación Aérea el cual autoriza el traslado al Aeropuerto Carlos Concha Torres de la ciudad Esmeraldas, para realizar el desmontaje del regulador de corriente constante (RCC), marca YUOYANG, capacidad 20KVA, se encuentra fuera de servicio y se realiza el montaje e instalación del regulador de corriente constante (RCC), marca CROUSE HINDS/FFA-L829, capacidad 30KW, efectuado en el bloque técnico en el sector cuarto de reguladores de iluminación de pista, además se realiza la revisión y mantenimiento cambio de filtros, aceite y otros en los grupos electrógenos de emergencia que proporcionan energía eléctrica de emergencia a los sistemas de radio ayudas y sistema de iluminación de pista, terminal de pasajeros del aeropuertos, torre de control y pruebas de funcionamiento y mediciones de voltaje de los mismos, se traslada en la camioneta DGAC conducida por el Señor Armando Ayerve, transportando equipos, materiales y herramientas.

II. OBJETIVO.

Efectuar la instalación y pruebas de funcionamiento del regulador de corriente constante (RCC), marca CROUSE HINDS/FFA-L829, capacidad 30KW/215VAC, a fin de habilitar el circuito Nro. 2 del sistema de iluminación de pista del aeropuerto, revisión y mantenimientos de los generadores eléctricos de emergencia instalados en las instalaciones del aeropuerto, pruebas y mediciones de funcionamiento.

III.- PERSONAL TÉCNICO EN LA INTERVENCION:

- Ing. Hernán Sotalin, Analista CNS, (LOSSEP).
- Ing. Richard Miranda, Analista CNS, (LOSEP).

IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

Lunes 22 de marzo de 2021.

Viaje desde la estación Radar Monjas, Quito hacia el aeropuerto Cotopaxi de la ciudad de Latacunga, se carga el equipo regulador de corriente constante (RCC) y técnico CNS, se continúa el viaje al aeropuerto Esmeraldas, se arriba al aeropuerto en la noche y se descarga los equipos, materiales y herramientas, se almacena en el bloque técnico.

Martes 23 de marzo de 2021.

Presentación ante el señor Administrador de Aeropuerto e informar de los trabajos que se efectuará para habilitar el sistema de iluminación de pista Nro. 2 y revisión de la acometida eléctrica en media tensión del circuito de iluminación de pista, mantenimiento programado de los



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA
ÁREA CNS AYUDAS VISUALES Y ELECTRICIDAD AERONÁUTICA

Viernes 26 de marzo de 2021.

Se verifica las mediciones de energía eléctrica y pruebas con carga total en el regulador de corriente constante marca CROUSE HINDS/FFA-L829, capacidad 30KW/215VAC, queda operando.
Pruebas de funcionamiento de los grupos electrógenos, ubicados en el bloque técnico.
Viaje de retorno a la ciudad de Quito, estación Radar Monjas.

Mediciones eléctricas verificadas en el cuarto de reguladores (RCC), generador eléctrico de emergencia terminal y radioayudas, ubicadas en el bloque técnico.

Equipo	Voltaje F-F	Voltaje F-N	Corriente(entrada)	Corriente(carga)	Mediciones eléctricas del sistema iluminación de pista.
Regulador (RCC) 30KW CROUSE HINDS/FFA-L829- PISTA 2.	V12=214,2VAC	V1N=123,5VAC V2N=124,3VAC	I= 58,5AMP	I= 6,5AMP	SI APLICA
Modasa, MD-140, Generador terminal, 581,3KVA.	V12=217,4VAC V23=218,5VAC V13=215VAC	V1N=124,2VAC V2N=126,2VAC V3N=124,8VAC	N/A	I1=83AMP I2=87AMP I3=80AMP	NO APLICA
MP-180, generador radioayudas, 229KVA	V12=217,2VAC V23=214,4VAC V13=218VAC	V1N=126,2VAC V2N=123,5VAC V3N=124,2VAC	N/A	I1=26,7AMP I2=16,5AMP I3=32,7AMP	NO APLICA




Fig.1 Regulador corriente constante (RCC),
Marca CROUSE HINDS/FFA-L829, 30KVA.



Fig. 2 Grupo electrógeno, terminal, P=581KVA.




Fig. 3 Grupo electrógeno, Radioayudas, P=229KVA.

